

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表

【平成29年12月】

| 維持管理項目／焼却施設名称            |              | NWB   | FWI   | NCT   | CLB    | 地下炉                  |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|----------------------|
| 測定結果等                    | 燃焼ガス温度       | 899.7 | 886.7 | 890.9 | 1371.6 | 事業場にて<br>閲覧致しま<br>す。 |
|                          | 冷却器出口ガス温度    | 63.1  | 71.4  | 82.5  | 65.9   |                      |
|                          | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 6.0   | 2.4   | 非該当   | 非該当    |                      |
|                          | 排ガスを採取した位置   | 煙突    | 煙突    | 煙突    | 煙突     | 煙突                   |
|                          | ばいじん除去実施日    | 連続    | 連続    | —     | —      | 連続                   |
| 処分した産業の<br>種類及び数量<br>(t) | 燃え殻          | 0     | —     | —     | —      | —                    |
|                          | 汚泥           | 410   | 1,580 | —     | —      | —                    |
|                          | 廃油           | 399   | 75    | 0     | 161    | —                    |
|                          | 廃酸           | 91    | —     | 510   | —      | —                    |
|                          | 廃アルカリ        | 38    | —     | 22    | —      | —                    |
|                          | 廃プラスチック類     | 155   | 24    | —     | —      | 64                   |
|                          | 木くず          | 3     | —     | —     | —      | 32                   |
|                          | 紙くず          | 0     | 0     | —     | —      | 0                    |
|                          | 繊維くず         | 0     | —     | —     | —      | 4                    |
|                          | 金属くず         | 0     | —     | —     | —      | 7                    |
|                          | ガラス陶磁器くず     | 0     | —     | —     | —      | 0                    |
|                          | ゴムくず         | 0     | —     | —     | —      | 0                    |
|                          | 感染性産業廃棄物     | 13    | —     | —     | —      | —                    |
|                          | 合計           | 1,108 | 1,680 | 532   | 161    | 107                  |

※注 1トン未満の端数処理の関係で合計が合わない場合がございます。

燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素の濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。

NCT・CLBは液中燃焼式焼却炉のため、ばいじんは発生しません。