

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表

【2026年7月】

維持管理項目／焼却施設名称		NWB	FWI	NCT	CLB	地下炉
測定結果等	燃焼ガス温度(℃)	860.3	877.3	899.4	1405.3	事業場にて 閲覧致します。
	冷却器出口ガス温度(℃)	60.9	72.7	85.2	72.4	
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	18.6	1.4	非該当	非該当	
	排ガスを採取した位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	ばいじん除去実施日	連続	連続	—	—	連続
処分した産廃の種類及び数量(ｔ)	燃え殻	0	—	—	—	—
	ばいじん	0	—	—	—	—
	污泥	386	1,373	—	—	—
	廃油	236	10	9	168	—
	廃酸	22	0	7	—	—
	廃アルカリ	47	0	524	—	—
	廃プラスチック類	41	13	—	—	38
	木くず	0	—	—	—	20
	紙くず	0	0	—	—	0
	繊維くず	0	—	—	—	0
	金属くず	0	—	—	—	10
	ガラス陶磁器くず	1	—	—	—	2
	ゴムくず	0	—	—	—	—
	感染性産業廃棄物	2	—	—	—	—
	動植物性残さ	0	—	—	—	—
	合計	735	1,396	540	168	70

※注 1 トン未満の端数処理の関係で合計が合わない場合がございます。

燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素の濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。

NCT・CLBは液中燃焼式焼却炉のため、ばいじんは発生しません。