

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表

【2025年 6月】

維持管理項目／焼却施設名称		NWB	FWI	NCT	CLB	地下炉
測定結果等	燃焼ガス温度(℃)	860.9	880.6	891.5	1403.4	事業場にて 閲覧致します。
	冷却器出口ガス温度(℃)	63.9	72.1	88.0	69.9	
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	14.3	0.0	非該当	非該当	
	排ガスを採取した位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	ばいじん除去実施日	連続	連続	—	—	連続
処分した産業廃棄物の種類及び数量(ｔ)	燃え殻	0	—	—	—	—
	ばいじん	0	—	—	—	—
	污泥	283	1,559	—	—	—
	廃油	287	33	16	177	—
	廃酸	47	41	370	—	—
	廃アルカリ	50	0	542	—	—
	廃プラスチック類	41	13	—	—	0
	木くず	0	—	—	—	0
	紙くず	0	0	—	—	0
	繊維くず	0	—	—	—	0
	金属くず	0	—	—	—	0
	ガラス陶磁器くず	0	—	—	—	0
	ゴムくず	0	—	—	—	—
	感染性産業廃棄物	1	—	—	—	—
	動植物性残さ	0	—	—	—	—
	合計	709	1,646	928	177	0

※注 1 トン未満の端数処理の関係で合計が合わない場合がございます。

燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素の濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。

NCT・CLBは液中燃焼式焼却炉のため、ばいじんは発生しません。