

平成27年度 排ガスの測定結果

設備	項目	基準値	平成27年度	
N W B	排ガス採取年月日		H27. 8. 10	H. 28. 2. 18
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H27. 8. 20	H. 28. 2. 25
	SOx 濃度 平均 ppm	130	3.0	7.7
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.02	0.01
	NOX濃度・C平均 ppm	700	84	150
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	5	5
	排ガス採取月日		H27. 05. 26	
	結果の得られた月日		H27. 06. 25	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.0080	
F W I	排ガス採取年月日		H27. 8. 11	H. 28. 2. 15
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H27. 8. 20	H. 28. 2. 24
	SOx 濃度 平均 ppm	180	16	24
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.02	<0.01
	NOX濃度・C平均 ppm	700	110	150
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	1
	排ガス採取月日		・ H27. 05. 20	
	結果の得られた月日		H27. 06. 25	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.013	
N C T	排ガス採取年月日		H27. 8. 11	H. 28. 2. 5
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H27. 8. 20	H. 28. 2. 16
	SOx 濃度 平均 ppm	50	3.3	1.4
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.02	0.02
	NOX濃度・C平均 ppm	250	16	77
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H27. 04. 14	
	結果の得られた月日		H27. 06. 02	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.0000068	
C L B	排ガス採取年月日		H27. 5. 18	H27. 11. 10
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H27. 5. 24	H27. 11. 25
	SOx 濃度 平均 ppm	0	<0.5	<0.5
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
	NOX濃度・C平均 ppm	300	40	46
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	2	<1
	排ガス採取月日		H27. 05. 18	
	結果の得られた月日		H27. 06. 22	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10	0.00035	
地 下 炉	排ガス採取年月日		H27. 8. 11	H28. 2. 5
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H27. 8. 20	H28. 2. 25
	SOx 濃度 平均 ppm	83⇒136	0.5	4.6
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
	NOX濃度・C平均 ppm	250	42	71
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	11
	排ガス採取月日		H27. 08. 11	
	結果の得られた月日		H27. 09. 15	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10⇒5※	1.2	

※地下炉は焼却種類の追加をしたため新設扱いとなり、ダイキシン基準値が10⇒5に変更しました。(H22.9)

NWB・・・ロータリーキルン焼却炉

FWI・・・流動床式焼却炉

NCT・・・液中燃焼式焼却炉

CLB・・・含塩素系焼却炉

地下炉・地下式焼却炉

平成28年度 排ガスの測定結果

設備	項目	基準値	平成28年度	
N W B	排ガス採取年月日		H28. 8. 17	H29. 2. 16
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H28. 8. 26	H29. 2. 24
	SOx 濃度 平均 ppm	130	4.0	9.1
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.03	<0.01
	NOx濃度・C平均 ppm	700	180	200
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	3	5
	排ガス採取月日		H28. 05. 19	
	結果の得られた月日		H28. 06. 23	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.017	
F W I	排ガス採取年月日		H28. 8. 10	H29. 2. 20
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H28. 8. 19	H29. 2. 27
	SOx 濃度 平均 ppm	180	34	1.5
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	<0.01	<0.01
	NOx濃度・C平均 ppm	700	94	170
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H28. 05. 24	
	結果の得られた月日		H28. 07. 01	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.0000040	
N C T	排ガス採取年月日		H28. 8. 19	H29. 2. 14
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H28. 8. 26	H29. 2. 23
	SOx 濃度 平均 ppm	50	4.3	2.7
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	<0.01	<0.01
	NOx濃度・C平均 ppm	250	63	69
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H28. 04. 15	
	結果の得られた月日		H28. 05. 26	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.000014	
C L B	排ガス採取年月日		H28. 5. 9	H28. 11. 22
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H28. 5. 18	H28. 12. 1
	SOx 濃度 平均 ppm	0	<0.5	<0.5
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
	NOx濃度・C平均 ppm	300	74	160
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H28. 05. 09	
	結果の得られた月日		H28. 06. 01	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10	0.00017	
地 下 炉	排ガス採取年月日		H28. 8. 5	H29. 2. 7
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H28. 8. 16	H29. 2. 16
	SOx 濃度 平均 ppm	83⇒136	43	13
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
	NOx濃度・C平均 ppm	250	30	36
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	8	23
	排ガス採取月日		2016. 6. 29	
	結果の得られた月日		2016. 7. 26	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10⇒5※	0.55	

※地下炉は焼却種類の追加をしたため新設扱いとなり、ダイオキシン基準値が10⇒5に変更しました。(H22. 9)

NWB・・・ロータリーキルン焼却炉
 FWI・・・流動床式焼却炉
 NCT・・・液中燃焼式焼却炉
 CLB・・・含塩素系焼却炉
 地下炉・地下式焼却炉

平成29年度 排ガスの測定結果

設備	項 目	基準値	平成29年度	
N	排ガス採取年月日		H29. 8. 24	H30. 2. 22
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H29. 8. 30	H30. 2. 27
W	SOx 濃度 平均 ppm	130	2.7	15
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.04	0.04
B	NOX濃度・C平均 ppm	700	54	130
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	2
	排ガス採取月日		H29. 05. 18	
	結果の得られた月日		H29. 07. 24	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.017	
F	排ガス採取年月日		H29. 8. 24	H30. 2. 22
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H29. 8. 29	H30. 2. 27
W	SOx 濃度 平均 ppm	180	1.0	2.0
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.02	0.03
I	NOX濃度・C平均 ppm	700	48	68
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	3
	排ガス採取月日		H29. 05. 19	
	結果の得られた月日		H29. 07. 24	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.0017	
N	排ガス採取年月日		H29. 8. 8	H30. 2. 28
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H29. 8. 21	H30. 3. 2
C	SOx 濃度 平均 ppm	50	<0.5	3.1
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.15	0.03	0.01
T	NOX濃度・C平均 ppm	250	21	19
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H29. 04. 20	
	結果の得られた月日		H29. 06. 09	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	5	0.0000067	
C	排ガス採取年月日		H29. 5. 12	H29. 11. 1
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H29. 5. 18	H29. 11. 8
L	SOx 濃度 平均 ppm	0	<0.5	<0.5
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
B	NOX濃度・C平均 ppm	300	48	56
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	<1	<1
	排ガス採取月日		H29. 05. 12	
	結果の得られた月日		H29. 06. 21	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10	0.00078	
地 下 炉	排ガス採取年月日		H29. 8. 17	H30. 2. 9
	測定を行った位置		煙突	
	結果の得られた年月日		H29. 8. 23	H30. 2. 14
下	SOx 濃度 平均 ppm	83⇒136	49	4
	ばいじん・C平均 g/NM ³	0.25	<0.01	<0.01
炉	NOX濃度・C平均 ppm	250	44	63
	塩化水素濃度・C平均 mg/NM ³	700	9	<1
	排ガス採取月日		H29. 09. 29	
	結果の得られた月日		H29. 10. 31	
	ダイオキシン類濃度 ngTEQ/NM ³	10⇒5※	0.36	

※地下炉は焼却種類の追加をしたため新設扱いとなり、ダイキシン基準値が10⇒5に変更しました。(H22. 9)

- NWB・・・ロータリーキルン焼却炉
- FWI・・・流動床式焼却炉
- NCT・・・液中燃焼式焼却炉
- CLB・・・含塩素系焼却炉
- 地下炉・地下式焼却炉