

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表

【2025年 7月】

維持管理項目／焼却施設名称		NWB	FWI	NCT	CLB	地下炉
測定結果等	燃焼ガス温度(℃)	862.4	876.1	895.9	－	事業場にて 閲覧致します。
	冷却器出口ガス温度(℃)	63.1	72.7	87.9	－	
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	14.3	0.0	非該当	非該当	
	排ガスを採取した位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	ばいじん除去実施日	連続	連続	－	－	連続
処分した産業廃棄物の種類及び数量（ｔ）	燃え殻	0	－	－	－	－
	ばいじん	0	－	－	－	－
	汚泥	271	1,619	－	－	－
	廃油	230	114	10	0	－
	廃酸	56	19	369	－	－
	廃アルカリ	63	0	567	－	－
	廃プラスチック類	52	18	－	－	13
	木くず	0	－	－	－	7
	紙くず	0	0	－	－	0
	繊維くず	0	－	－	－	0
	金属くず	0	－	－	－	6
	ガラス陶磁器くず	0	－	－	－	3
	ゴムくず	0	－	－	－	－
	感染性産業廃棄物	3	－	－	－	－
	動植物性残さ	0	－	－	－	－
	合計	675	1,770	946	0	29

※注 １トン未満の端数処理の関係で合計が合わない場合がございます。

燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素の濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。

NCT・CLBは液中燃焼式焼却炉のため、ばいじんは発生しません。